

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00078/21

Серия **RU** № **0313497**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АБ03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АДЛ". Место нахождения (адрес юридического лица): 107076, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 21, КОРПУС 2. Адрес места осуществления деятельности: 140483, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК РАДУЖНЫЙ, ДОМ 45. Основной государственный регистрационный номер: 1077746297661. Телефон: +74966192616. Адрес электронной почты: info@adl.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АДЛ". Место нахождения (адрес юридического лица): 107076, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 21, КОРПУС 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140483, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК РАДУЖНЫЙ, ДОМ 45. Основной государственный регистрационный номер: 1077746297661.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны обратные торговой марки «ГРАНЛОК» для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, типа CV-16, условный диаметр прохода DN 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300; максимальное рабочее давление PN 1,6 МПа, 2.5 Мпа, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4854-038-81673229-2011 "Клапаны обратные торговой марки ГРАНЛОК, тип CV-16 для пожаротушения". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-518/10-2021 от 27.10.2021 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 88 ЕАЭС-21 от 28.07.2021 г., проведенного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АБ03. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний", пункты 6.2.1.1, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.3.5, 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.2. Условия хранения: группа 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 36 месяцев, срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.11.2021 **ПО** 17.11.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

Кабанов Николай Михайлович (Ф.И.О.)